

# 報告書

〒 679-2335  
兵庫県神崎郡市川町美佐806-2

報告書番号 : 434211-1 1/1  
報告書発行日 : 平成26年10月24日  
(試料受領日 : 平成26年10月15日)

株式会社 エコプラナ 御中

日鉄住金テクノロジー株式会社 広畑事業所  
〒671-1123 姫路市広畑区富士町1番地  
TEL 079(236)0041 FAX 079(236)1501  
(材料営業部長 筑摩 顯太郎)  
(担当者 : 石田 明久)

件名 : エマルジョン燃料の物性評価

## 1. 試料

エマルジョン燃料 2検体

## 2. 試料調整および前処理

供試料を分析方法に従い、適宜前処理を行った。

## 3. 分析結果

表 1. 分析結果

試料名		No. 1	No. 2	—	測定方法
項目	単位				
総発熱量	kJ/kg	41060	40260		JIS K 2279
水分	%	3.39	5.23		JIS K 2275-4
全硫黄	%	1.16	1.15		電量滴定法
-以下余白-					

備考

※ 本報告書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。